



**Министерство Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу
650000, г. Кемерово, ул. Красная, 11, тел/факс (8-384-2) 77-12-41, e-mail: kansmchs42@mail.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
650000, г. Кемерово, пр. Ленина, 55 А, тел/факс (8-384-2) 77-12-41, e-mail: oogpn@yandex.ru

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Полысаево,
Ленинск-Кузнецкого и Крапивинского районов**

652560, г. Полысаево, ул. Космонавтов, 54, тел/факс (8-384-56) 4-42-26, e-mail: ond12@mail.ru
(наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

" 18 " февраля 2022 г., 17 час 00 мин. № 10

(дата и время составления акта)

652560 Кемеровская область – Кузбасс, г. Полысаево, ул. Космонавтов, 54

(место составления акта)

Акт выездной проверки

(плановая/внеплановая)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением главного государственного инспектора Полысаевского городского округа, Ленинск-Кузнецкого и Крапивинского муниципальных округов по пожарному надзору – начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Полысаево, Ленинск-Кузнецкого и Крапивинского районов Главного управления МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу Захаровой Оксаны Сергеевны от 24.01.2022 г. № 10

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного пожарного надзора, реестровый номер ФРГУ № 10001495160

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1). Главным государственным инспектором Полысаевского городского округа, Ленинск-Кузнецкого и Крапивинского муниципальных округов по пожарному надзору – начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Полысаево, Ленинск-Кузнецкого и Крапивинского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу майором внутренней службы Захаровой Оксаной Сергеевной;

2). Государственным инспектором Полысаевского городского округа, Ленинск-Кузнецкого и Крапивинского муниципальных округов по пожарному надзору – старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Полысаево, Ленинск-Кузнецкого и Крапивинского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу лейтенантом внутренней службы Гапоненко Максимом Сергеевичем.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты:

(фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов):

5. Выездная проверка проведена в отношении: зданий, помещений, сооружений, территорий, земельных участков Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Крапивинского муниципального округа "Детская школа искусств"

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка проведена по адресу (местоположению): 652449, Кемеровская область - Кузбасс, Крапивинский район, пгт. Зеленогорский, ул. Центральная, 65

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Крапивинского муниципального округа "Детская школа искусств" (ОГРН 1024201308471, ИНН 4235003624) 652449, Кемеровская область - Кузбасс, Крапивинский район, пгт. Зеленогорский, ул. Центральная, 65, адрес фактического осуществления деятельности: 652449, Кемеровская область - Кузбасс, Крапивинский район, пгт. Зеленогорский, ул. Центральная, 65

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «15» февраля 2022 г., с 14 час. 00 мин.

по «18» февраля 2022 г., с 15 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

05 час. 00 мин. (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) Осмотр 2) Истребование документов

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) опрос; 3) получение письменных объяснений; 4) инструментальное обследование; 5) истребование документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля)

в следующие сроки:

"15" февраля 2022 г., с 14 час. 00 мин. по 17 час. 00 мин.

"18" февраля 2022 г., с 15 час. 00 мин. по 17 час. 00 мин.

по месту в зданиях по адресу: 652449, Кемеровская область - Кузбасс, Крапивинский район, пгт. Зеленогорский, ул. Центральная, 65

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в том числе, протокол осмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол инструментального обследования), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий, и прилагаемых к акту)

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

2) представленные контролируемым лицом - документы распорядительного характера в области пожарной безопасности, техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем; документы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности, обеспечивающие исправное состояние указанных средств

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник))

11. По результатам выездной проверки установлено: нарушены требования пожарной безопасности, а именно:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или)
-------	--	--

		нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены
1.	В коридоре первого этажа с левой стороны здания, в классе хореографии эксплуатируются светильники со снятым колпаком (рассеивателями), предусмотренные конструкцией.	п. 35 (в) Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
2.	Направление движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения не обозначено указателем со светоотражающей поверхностью либо световым указателем, подключенным к сети электроснабжения и включенным в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.	п. 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
3.	Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не расположены в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание.	п. 409 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

(указываются выводы по результатам проведения плановой выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений, обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которая установлено нарушение обязательного требования, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения выездной проверки;

12. К настоящему акту прилагаются:

1) предписание по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 18.02.2022 № 10/5, протокол об административном правонарушении от 18.02.2022 года № 5, справка о проведении мероприятий, акт результатов отработки планов эвакуации в случае возникновения пожара

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол инструментального обследования), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы, (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Главный государственный инспектор Полысаевского городского округа, Ленинск-Кузнецкого и Крапивинского муниципальных округов по пожарному надзору – начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Полысаево, Ленинск-Кузнецкого и Крапивинского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу майор внутренней службы Захарова О.С.

(должность, фамилия, инициал инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)


(подпись)


Акт проверки подготовила Захарова Оксана Сергеевна – главный государственный инспектор Полысаевского городского округа, Ленинск-Кузнецкого и Крапивинского муниципальных округов по пожарному надзору – начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Полысаево, Ленинск-Кузнецкого и Крапивинского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу, контактный телефон/факс (8-384-56) 4-42-26, E - Mail : ond12@mail.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, факс, e-mail адрес (при наличии))

С актом проверки ознакомлен(а), копий акта со всеми приложениями получил(а):

Директор Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Крапивинского муниципального округа "Детская школа искусств" Зарубина Наталья Алексеевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность, место работы, должность, место жительства лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: